



- * BARRAMENTOS 9,52 X 38,10mm - (500A)
- * SEÇÃO TRANSVERSAL BARRAMENTO 362MM2
- * A CM18 E O ACOPLAMENTO DEVERÃO SER ATERRADOS.



CONTEM:

DETALHE CM18

ESCALA

CEMIG

DATA

09/2012

PROPRIETÁRIO

VISTO PROJET

FOLHA

06/11