

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

Processo...: 23117.004088/2015-11 **Registro:** 133 / 2015 **Data da Emissão:** 29/05/2015**Objeto Resumido:** PERMANENTE: EQUIPAMENTO INFORMÁTICA**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço**Data e Hora da Abertura:** 02/06/2015 às 10:00**Observação:** .

Item	Especificação	Modelo	Marca	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ ESTABILIZADOR 3200VA LASER BIVOLT PRETO			Peças	1,00		
2	NO-BREAK DE 700VA BIVOLT, 5 TOMADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS TÉCNICOS: INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE - ESTABILIZADOR INTERNO: COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O EQUIPAMENTO AUTOEXECUTA UMA ROTINA DE TESTES EM SEUS CIRCUITOS INTERNOS RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS (MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO) INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO - FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO: RETANGULAR PWM CONTROLE DE LARGURA É AMPLITUDE - DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA - ENTRADA PARA 5 TOMADAS PROTEÇÕES: - CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR - CONTRA POTÊNCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA, COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - CONTRA SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO - CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM RETORNO AUTOMÁTICO - NA OCORRÊNCIA DESTES EVENTOS O NO-BREAK PASSA A OPERAR EM MODO			Peças	2,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

BATERIA - CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO
TRANSFORMADOR COM ALARME E POSTERIOR
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CONTRA DESCARGA TOTAL
DA BATERIA. MODELO REFERÊNCIA: NEW STATION 5
TOMADAS OU SIMILAR

Validade da Proposta:

Forma de Pagamento: 30 dias a partir do atestamento da Nota Fiscal.

Prazo de Entrega:

Comprador: MAISA - MAISAR@UMUARAMA.UFU.BR - DIVISÃO DE COMPRAS/UFU - REITORIA SANTA MÔNICA - FONE (34) 3239-4899.

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

Contato: _____ CNPJ / CPF: _____ PIS: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

CEP: _____

Cidade: _____ UF: _____

Fone/Fax: _____ Telex: _____ Email: _____

Nome do Banco: _____ Número da Agência: _____

Número da Conta Bancária: _____

_____/_____/_____
Assinatura Data

A proposta deverá apresentar preços em Reais, contendo apenas duas casas após a vírgula para a indicação dos centavos, estando nela incluída todas as despesas tais como: Frete, Tributos, Contribuições, etc...